

**Сроки и график проведения работ в целях размещения объекта  
электросетевого хозяйства – объекта энергетики ВЛ 35 кВ «Кожзавод-  
Известковая»**

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения
1	<p><u>а) на трассе ВЛ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-расчистка трасс (очистка просек от кустарника, порубочных остатков, хвороста, сучьев, зарослей, сваленных деревьев); на работы по очистке трасс в пределах просеки не требуется оформление разрешения в органах лесного хозяйства;</li><li>-вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;</li><li>-предохранение опор от низовых пожаров;</li><li>-работы на трассе ВЛ, связанные с устройством проездов по трассе;</li><li>-планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания опор;</li><li>-обваловка опор привозным (местным) грунтом;</li><li>-установка и ремонт отбойных тумб у опор, расположенных у обочин дорог;</li><li>-ремонт ледозащитных сооружений опор в поймах рек.</li></ul> <p><u>б) на железобетонных опорах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-заделка трещин, выбоин, установка ремонтных бандажей;</li><li>-защита бетона опор от действия агрессивной среды;</li><li>-замена отдельных опор;</li><li>-перестановка и установка дополнительных опор;</li><li>-ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления, ветровых связей опор;</li><li>-ремонт подземной части опор (фундаментов);</li><li>-усиление заделки опор в грунте;</li><li>-выправка опор, устранение перекосов траверс;</li><li>-окраска металлических узлов и деталей опор;</li><li>-усиление или замена металлических узлов и деталей, потерявших несущую способность.</li></ul> <p><u>в) на металлических опорах:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-окраска металлоконструкций опор и металлических подножников;</li><li>-замена элементов опор, потерявших несущую способность, их усиление, выправка;</li><li>-замена отдельных опор;</li><li>-перестановка и установка дополнительных опор;</li><li>-замена фундаментов, анкерных плит и U-образных болтов;</li></ul>	ежегодно, по необходимости, при аварийно- восстановительных работах

<p>-выправка опор; -ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления; -обварка болтовых соединений; -восстановление недостающих раскосов, уголков; -ремонт фундаментов, подножников.</p> <p><u>г) на деревянных опорах:</u> -замена опор; -замена деталей опор; -установка приставок; -защита деталей опор от загнивания; -выправка опор; -замена и окраска бандажных и болтовых соединений деталей опор.</p> <p><u>д) на проводах и грозозащитных тросах:</u> -установка и замена соединителей, ремонтных зажимов и бандажей, сварных соединений; -установка ремонтных зажимов в местах обрыва повивов, подмотка лент в зажимах; -вырезка и замена неисправных участков провода (троса); -перетяжка (регулировка) проводов (тросов); -замена провода (троса).</p> <p><u>е) на заземляющих устройствах:</u> -ремонт контуров заземления, включая замену отдельных контуров; -уменьшение сопротивления заземления; -ремонт или замена заземляющих спусков и мест присоединения их к заземляющему контуру.</p> <p><u>ж) установка и замена изоляторов, арматуры, разрядников и ограничителей перенапряжения (далее - ОПН):</u> -замена неисправных изоляторов и элементов арматуры; -увеличение количества изоляторов в изолирующих подвесках; -замена одних изоляторов на другие (на грязестойкие, а фарфоровые на стеклянные); -чистка и обмыв изоляторов; -установка гасителей вибрации; -замена поддерживающих и натяжных зажимов, распорок; -установка и замена разрядников и ОПН с элементами соединения; -замена натяжной и поддерживающей арматуры; -установка поддерживающих гирлянд на шлейфах проводов.</p> <p><u>з) специальные работы:</u> -переустройство переходов, пересечений и подходов к подстанциям; -ремонт светоограждений опор; -установка защиты от птиц.</p>	
---	--